



Forvaltningens kommentarer til høringssvarene

	Høringssvar	Forvaltningens bemærkninger
	Ejeren af Spættevej 6, Hvalpsund	
1	Kan bestem ikke gå med til dette, har fra jeg købte huset fået at vide/lovat at dette "ALDRIG NOGENSINDE VILLE SKE " og det samme siger alle mine naboer omkring mig, så hvis dette skal ske bliver det på jeres regning.	Processen omkring spildevandsplaner er et værktøj til at ændre tidligere beslutninger og lave en ny planlægning for området.
	Ejeren af Skovduevej 5, Hvalpsund	
2.1	<p>Som ejer af sommerhus i Hvalpsund og medlem af Grundejerforeningen Hessel, har vi modtaget forslag til den nye spildevandsplan for Vesthimmerlands kommune, der også omfatter området sommerhusene i Hvalpsund.</p> <p>Det kommer som en stor overraskelse for os og vi vil protestere på det kraftigste mod den kæmpe udgift vi får stillet i udsigt, såfremt planen vedtages i sin nuværende form, og som vi, der kun anvender vores sommerhus max. 4 til 5 uger om året slet ikke kan betale ej heller syntes er rimelig.</p> <p>Vi er i øjeblikket ved at indsamle underskrifter på en protestskrivelse, men foreløbig har vi følgende punkter vi syntes i skulle overveje.</p>	Forvaltningen har ikke modtaget underskrifter på en protestskrivelse.
2.2	Vi vil opfordre til at høringen forlænges. Pga. udsendelse i sommerferien har mange ikke haft mulighed for at sætte sig ind i det meget omfattende materiale.	Iht. spildevandsbekendtgørelsens ¹ § 6, stk. 2 skal planen i offentlig høring i mindst 8 uger. Denne plan har været i høring i 8 uger fra den 7. juni – 2. august 2018.
2.3	Vi vil opfordre til, at der kun stilles krav om tilslutning til offentlig kloak, for de sommerhusejere der anvender sommerhuset som udlejning eller helårsbolig. Der er mange sommerhusejere der kun bruger sommerhuset 4 til max. 5 uger om året og så er en tilslutningspris på kr. 36.282 + udgifter til egen håndværker fra brønden og til huset på ca. kr. 15 – 25.000 en udgift på i alt ca. kr. 50.000 til 60.000 helt vanvittigt.	Det er et klart ønske fra Vesthimmerlands Vand A/S, at hvis et område skal kloakeres skal hele området kloakeret i en arbejds gang, da det ellers vil være uforholdsmæssigt fordyrende. Selvom nogle ikke bruger huset så meget nu, kan det blive solgt og der kan komme ønske om at bygge nyt og større hus. Desuden ser vi ofte, at grundejere ønsker kloakering, hvis det gamle spildevandsanlæg ikke fungerer og skal fornyes.

¹ BEK nr. 1469 af 12. december 2017 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,

[Link](#)

2.4	<p>Vi vil opfordre til at der åbnes mulighed for, at sommerhusejerne kan ”nøjes” med at der etableres en tømningstank uden sivedræn. Det skal være en helt lukket tank, som selvfølgelig vil kræve regelmæssig tømning, men de mange sommerhusejere som kun anvender sommerhuset 4 til max. 5 uger om året kan nøjes med en årlig tømning og bruges sommerhuset i længere tid vil det selvfølgelig kræve hyppigere tømninger, men det vil være husejerens eget problem.</p> <p>Evt. kan kommunen pålægge grundejeren at det tinglyses på grunden at grundejeren inden for max. 10 til 15 år bliver tilsluttet offentlig kloak.</p>	Se svar til punkt 2.3
2.5	<p>Hvis spildevandsplanen mod forventning vedtages uden de ændringer som vi foreslår, vil vi på det kraftigste anmode at fristforlængelsen for tilslutning øges til min. 5 år og at forudsætningen om, at man ikke må eje anden ejendom for at søge om fristforlængelse og afdragsordning ændres til, at man godt må eje anden ejendom end sommerhuset. Det er alligevel meget få der kun har sommerhuset som deres eneste ejendom.</p>	<p>Iht. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt², kan borgere, der har fået påbud om kloakering søge om fristforlængelse på 3 år, samt anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. En forudsætning er dog bl.a. at grundejers hustandsindkomst er under 311.800 kr. før skat (2018-tal). Fristerne er fastsat i bekendtgørelsen.</p>
Ejerne af Gøgevej 13 og Rørsangervej 18, Hvalpsund		
3.1	<p>Vesthimmerlands kommune planlægger pt. at koble Hvalpsund sommerhusområde på offentlig kloak system. Nedenfor vil vi som sommerhusejere i pågældende område prøve at forklare kommunen, hvorfor det for os ikke giver mening.</p> <p>For få år siden besluttede Vesthimmerlands kommune at øge frekvensen af tømninger af septiktank til hver andet år i stedet for frivillig tømningfrekvens. Begrundelsen for dette var øget vandforbrug til eks spabade, øget udlejning, samt flere helårsbeboelser. Dette skulle sikre, at ingen tanke løb over og derved skabte miljøforurening. Det pålagde samtidig sommerhusejerne en ekstra, for os, unødvendig omkostning Nu få år senere ønskes der at koble sommerhusene på offentlig kloak, til trods for ovenstående tiltag som derved igen vil pålægge os en udgift, ikke bare en udgift på 40.000 til 50.000 kr. pr. husstand, men også efterfølgende skal der selvfølgelig betales spildevandsafgift pr brugt m³. Vi kan sagtens forstå, at sommerhuse og helårshuse, som ligger i umiddelbar nærhed af Limfjorden,</p>	<p>Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune i 2012 indførte en obligatorisk tømningsskema for bundfældningstanke. Dette skete for at sikre en miljømæssig korrekt tømning af tankene og korrekt bortskaffelse af slammet samt at føre løbende kontrol med tankenes tilstande. Dette ændrer dog ikke på, at mange spildevandsanlæg i de gamle sommerhusområder, er gamle og utidssvarende.</p> <p>Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før Miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige renskrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse, hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen. Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i områderne indenfor en kortere årrække.</p>

² BEK nr. 108 af 29. januar 2015 om bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, [Link](#)

	<p>skal kloakeres, som man f.eks. har gjort på strandvejen, men at sommerhuse der ligger langt fra fjorden, samt ikke er helårsbeboelser og ikke udlejes skal på offentlig kloak, giver for os absolut ingen mening. Vi har jfr skiltet ved badeområdet på færgehavnen et rent og forureningsfri badevand (se vedhæftede dokumentation), og det vil vi gerne fortsat have, men det fortæller bare, at der ikke er nogen umiddelbar risiko for forurening, og dermed heller ingen argument for at kloakere området. Derfor ønsker vi at se veldokumenteret begrundelse fra Vesthimmerlands kommune for påstået forurening af Limfjorden fra Hvalpsund sommerhusområde.</p>	<p>I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige være at foretrække.</p> <p>Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.</p> <p>Der er i Hvalpsund to badevandsstationer; havnen og Hessel. Stationen ved havnen har ingen kvalitetsproblemer, men stationen ved Hessel har dårlig kvalitet. Kloakering af området vil sandsynligvis være med til at højne kvaliteten. Forvaltningen har imidlertid ikke i arbejdet med spildevandsplanen undersøgt og kilden er humane eller animalsk, hvorfor kloakering ikke med sikkerhed kan løse problemet.</p>
3.2	<p>Det kan desuden undre at sommerhusområdet ved Louns ikke er inkluderet af spildevandsplanen. Hvad er begrundelsen for at friholde Louns sommerhusområde af nuværende spildevandsplan? Hvis dette tiltag er i miljøets hellige navn, hvorfor inkluderer man så ikke alle sommerhusområder? Derudover kunne man jo også øge frekvensen af tømninger til hvert år som en løsningsmodel.</p>	<p>Vi har i denne planperiode fokuseret på de sommerhusområder, der er delvist kloakerede. I planen er der også lagt op til, at der i planperioden skal laves en strategi for de resterende sommerhusområder, herunder bl.a. udvikling, drift og spildevandshåndtering.</p> <p>En øget tømning af bundfældningstankene vil ikke løse ovenstående problemstillinger.</p>
3.3	<p>Vi kan også undre os over, at der andre steder i Vesthimmerlands kommune går eks køer og får i direkte kontakt med fjorden, deres efterladenskaber går så vidt vi ved ikke igennem en septiktank før det rammer fjorden, afstanden er i hvert fald markant kortere end fra et sommerhus.</p>	<p>Dyr må som udgangspunkt ikke have direkte udgang til fjord eller vandløb. Dyr og dyrehold er reguleret i anden lovgivning.</p>
3.4	<p>Da det fremgår af www.vesthimmerlandsvand.dk at der allerede er kloakeret i dele af sommerhusområdet kunne man foranlediges til at tro, at denne spildevandsplan er en nem måde af skaffe penge i kassen hos Vesthimmerlands vand, både på kort og langt sigt.</p>	<p>Prisen for kloakering i sommerhusområderne forventes at blive dyrere end tilslutningsbidraget.</p>
Ejeren af Ternevej 16, Hvalpsund		
4	<p>Vedr. spildevandsplanen for sommerhusområdet står vi uforstående over for, at informationerne/oplysningerne til grundejerne foregår gennem grundejerforeningen. Dette betyder, at ikke alle får oplysningerne, idet ikke alle er medlem af grundejerforeningen, samt ind imellem er der</p>	<p>Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens hjemmeside.</p> <p>Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger,</p>

	nogle mails, som ikke når frem til enkelte grund- ejere. Vi mener derfor, det er Vesthimmerlands Kommune, som skal være formidler og grundet det er foregået, mens der er sommerferie, må indsigelsesfristen forlænges.	da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.
	Ejeren af Musvågevej 9, Hvalpsund	
5	<p>Undertegnede tillader sig hermed at komme med et indlæg, til overvejelse, inden den endelige beslutning om vedtagelse af kloakeringsplan for blandt andre veje: Musvågevej, Hvalpsund</p> <p>I 2007 etablerede og bekostede jeg et nyt ned-sivningsanlæg på Musvågevej 9, Hvalpsund. Dette kostede i omegnen af 70.000 kr. Denne investering blev foretaget for netop at lave en bedre og mere miljørigtig nedsivning. I 1995 tilbagebetalte den daværende Farsø kommune netop de allerede indbetalte bidrag til kloakering i netop dette område, da man konkluderede at der ikke ville blive etableret kloak i området.</p> <p>Efter mundtlig henvendelse fik jeg bekræftet at dette ikke var ændret i 2007. Derfor iværksatte jeg etableringen af mit nuværende anlæg.</p> <p>I min økonomi er en tilbagebetaling af 70.000 kr. på 11 år, for herefter at skrotte systemet ikke så sundt. Specielt ikke når der derefter må påregnes, at skulle betale et tilsvarende beløb endnu en gang. Men denne gang for at komme på et, måske, kommende kloaksystem.</p> <p>Det er sådan at jeg har en god forståelse for projektet - men alligevel ønsker jeg at gøre indsigelse.</p>	<p>Forvaltningen kan kun forholde sig til den gældende spildevansplan. I henhold til spildevandsplanen i 2007 har området ikke været udlagt til kloakering. Der har igennem tiden været usikkerhed omkring, hvor og hvornår sommerhusområderne skulle kloakeres. Derfor har der igennem årene været forskellige udlægninger i spildevandsplanen. I start 1990'erne blev det i spildevandsplanen besluttet, at sommerhusområderne ikke skulle kloakeres og penge opsparret i en kloakfond blev betalt tilbage.</p> <p>I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til dette vil det være god service at kunne informere grundejerne om en langsigtet planlægning, så de kan vælge en midlertidig løsning, og ikke blive økonomisk belastet 2 gange. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige være at foretrække.</p> <p>For at imødegå denne problemstilling, er det beskrevet i spildevandsplanen, at ejendomme med et godkendt anlæg har mulighed for at udsætte tilslutningen til anlægget er 10 år. Dette løser dog ikke ejerens problem, da hans anlæg er 11 år.</p>
	Ejerne af Musvågevej 13, Hvalpsund	
6.1	<p>Vi har via grundejerforeningen "Hessel" modtaget mail vedr. kloakering i vores område.</p> <p>Vi har sommerhus på Musvågevej 13, Hvalpsund. Vi vil gøre indsigelse imod måden det er blevet formidlet på. Vi mener ikke at det er grundejerforeningens pligt at formidle det.</p> <p>I så vigtig en sag, må det være Vesthimmerlands kommunes pligt at skrive til alle de berørte grundejere.</p> <p>Vi har erfaret at ikke alle har modtaget brevet via grundejerforeningen, og hvad med dem som ikke er medlem af grundejerforeningen?.</p> <p>Vi har kendskab til flere som ikke har hørt noget om planen.</p> <p>Vi får jo tømt septiktank hvert andet år, og kan så ikke forstå at det er nødvendigt at kloakere, og</p>	<p>Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens hjemmeside.</p> <p>Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger, da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.</p> <p>Der er generelt mange meget små og gamle anlæg i de gamle sommerhusområder. De vil skulle skiftes ved behov eller når husene udbygges, og i den forbindelse vil investeringen blive på samme niveau.</p>

	for folkepensionister er det mange penge.	
6.2	Kan man afdrage udgifterne til kommunen, da det jo som folkepensionist er svært at låne penge i banken	Iht. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, kan borgere, der har fået påbud om kloakering søge om fristforlængelse på 3 år, samt anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. En forudsætning er dog bl.a. at grundejers hustandsindkomst er under 311.800 kr. før skat (2018-tal). Fristerne er fastsat i bekendtgørelsen.
	Ejerne af Glentevej 6, Glentevej 7, Overskovvej 16, Rørsangervej 14, Klydevej 2A, Rågevej 6, Falkevej 1, Falkevej 3, Falkevej 4, Hvalpsund	
7.1	Vedr. spildevandsplan 2018-2022 sommerhusområde HESSEL: Grundejdere for nedenstående adr., gør indsigelse over betækningsfristen på 8 uger, den er ikke opfyldt, idet flere grundejdere først har modtaget information efter den 12. juli 2018 og andre slet ingen information har modtaget. Grundejderforeningens formand fik først tilsendt mail den 11. juni 2018, som først er videresendt af bestyrelsen på mail til 82 ud af 178 grundejdere den 6. juli 2018.	Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens hjemmeside. Planen har ligget på hjemmesiden fra den 7. juni - 2. august 2018. Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere høringen i de lokale ugeaviser, den 20. juni 2018, samt sende mails til de berørte sommerhusområdernes grundejderforeninger, da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.
7.2	I øvrigt finder vi ændringer i ny spildevandsplan for området unødendigt, idet seneste måling af badevandskvaliteten viser godt badevand iflg. Vesthimmerlands Kommunes badevandsprofil Hessel af 01.12.2017. Der har i området ligget sommerhuse i mange årtier, dette har hidtil ikke været årsag til forringelse af badevandskvaliteten. Iflg. Vesthimmerlands Kommunes badevandsprofil Hessel af 01.12.2017, er der ingen kendte kilder, som kan forårsage forureninger ved stranden, og der har ikke været konstateret forureninger af en størrelsesorden, som har resulteret i dårlig badevandskvalitet.	Vi er netop blevet opmærksomme på, at klassifikationen på kommunens hjemmeside ikke er korrekt. Den korrekte klassifikation fremgår af https://arealinformation.miljoportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution , hvor den er klassificeret som ringe.
	Ejeren af Musvågevej 15, Hvalpsund	
8	Vi har tilfældigt erfaret at der verserer en evt kloaksag med klageudløb 2aug 2018 Klagefristen kan ikke accepteres! Vi har intet hørt fra kommunen, ingen post ingen E mail vedr. vores matrikel. Alle grundejdere skal have direkte besked om en sådan sag, adresser kendes fra ejd.skat, I tilfælde af evt salg af ejendommen er det ansvarspådragende at en sag som denne ikke er oplyst. At igangsætte sådan en sag uden ordentlig juridisk dækning er uacceptabelt.	Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens hjemmeside. Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de berørte sommerhusområdernes grundejderforeninger, da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.
	Ejerne af Musvågevej 7, Hvalpsund	

9.1	<p>Uddrag af høringssvar. Det fulde høringssvar er vedlagt.</p> <p>Der gøres indsigelse mod to forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De foranstaltninger, som skal sikre en forbedret badevandskvalitet ved Hessel strand. • Beslutning om at kloakere sommerhusområder i Hvalpsund, Illeris og Ertebølle 	<p>Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige renskrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse, hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen. Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området indenfor en kortere årrække.</p> <p>I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme, som ligger op til eksisterende kloak, der kan tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige være at foretrække.</p> <p>Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.</p> <p>Ydermere er der gennem de sidste 5 år set et problem med badevandskvaliteten ved badevandsstation Hessel. Vi har været i kontakt med Vesthimmerlands Vand A/S, der oplyser, at der ikke har været overløb på de pumpestationer der er i Hvalpsund-området, inden for de sidste mange år. Vi er derfor mest tilbøjelige til at mene at, udledningen kommer fra gamle eller ulovlige spildevandsanlæg.</p> <p>Kloakeres området vil denne problemstilling sandsynligvis også blive løst, forvaltningen har imidlertid ikke i arbejdet med spildevandsplanen undersøgt og kilden er humane eller animalsk, hvorfor kloakering ikke med sikkerhed kan løse problemet. Længere mod nord ved Hvalpsund Havn, hvor der er kloakeret er der en anden badevandsstation med klassifikationen udmærket.</p> <p>Vedrørende de økonomiske konsekvenser henvises til svaret til punkt 14.5.</p>
	Formand for Grundejerforening Illeris	
10	I 1991-92 blev der foretaget kloakering af de lave-	Hovedparten af de private spildevandsanlæg i områ-

	<p>re områder i Illeris, da grundvandet her stod så højt, at der ikke kunne forekomme en normal nedsivning, og derfor var en kloakering den mest fornuftige løsning.</p> <p>Resten af området blev på daværende tidspunkt ikke kloakeret, da man vurderede at nedsivningen betød en bedre rensning af spildevandet, end noget rensningsanlæg kan rense vandet.</p> <p>Bestyrelsen i Grundejerforeningen Illeris mener stadig det er tilfældet, og tilmed er nyere nedsivningsanlæg endnu bedre i forhold til tidligere anlæg. Der er i årenes løb på mange parceller investeret i nye nedsivningsanlæg med bundfældningstank og siveareal med sivestreg.</p> <p>Så der er igen belæg for at resten af Illeris området skal kloakeres ud fra miljømæssige hensyn, og derfor vil vi opfordre til, at Illeris ikke bliver en del af spildevandsplanen for 2018- 2022.</p>	<p>det er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige renskrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse, hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen. Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området indenfor en kortere årrække.</p> <p>I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige være at foretrække.</p> <p>Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.</p>
	Ejeren af Bjarkesvej 15, Ertebølle	
11.1	<p>Ang.Spildevandsplan.I mit Sommerhusområde Bjarkesvej 15.Grundejerforeningen Ertebølle Ang.Bekendtgørelse af spildevandsplan vil G.E s Bestyrelse ikke udsende meddelelser til G.E.s medlemmer,det skal man orientere sig om på G.E.s Hjemmeside eller opslagstavle på det grønne område Jeg tror ikke der er ret mange der ved hvad der skal foregå</p>	<p>Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens hjemmeside.</p> <p>Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger, da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.</p>
11.2	<p>Ang.Spildevandsplan</p> <p>Så har det jo været oppe for år siden, da blev det jo henlagt vel p.g.a. resourcespild. I G.E. s. er det vel 40 50 huse det drejer sig om. Der er ingen stor udlejning i disse huse, de bruges vel 2 3 mdr.pr år af en familie på 4 personer pr.år. Jeg vil anslå vandforbrug til 10 km³ pr år.</p> <p>Nuværende nedsivning er jo placeret således at der en vis afstand mellem disse. Den store Træ og Busk bevoksning må vel trække en del energi fra jorden.</p> <p>den nuværende tømningssordning kan vel gøres bedre, hvor man nu tømmer septiktank, kværner hele lortet til gylle og kommer det hele tilbage</p>	<p>Der har igennem tiden været usikkerhed omkring, hvor og hvornår sommerhusområderne skulle kloakeres. Derfor har der igennem årene været forskellige udlægninger i spildevandsplanen. I start 1990'erne blev det i spildevandsplanen besluttet, at sommerhusområderne ikke skulle kloakeres og penge opsparret i en kloakfond blev betalt tilbage.</p> <p>Iht. spildevandsvejledningen er der et vejledende krav på 50 m mellem nedsivningsanlæggene. Dette vejledende krav bliver sjældent overholdt i sommerhusområderne.</p> <p>Ved tømningssordningen tømmes tanken helt og kun</p>

	igen. hvis man nu tømte septiktank uden at fylde op igen, og om 2år tømte sivedræn med evt.slam.	vandfasen føres tilbage til tanken, mens alt slam tilbageholdes i bilen og bortskaffes miljørigtigt.
	Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle	
12.1	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>I begrundelsen for at ønske disse 51 huse koblet på et kloaknet angives det, at husene gennem årene er blevet udvidet med ekstra sengepladser, og at husene har fået nye faciliteter i form af f.eks. opvaskemaskine og spabade. Hertil anføres endvidere, at der generelt er sket en øget brug af husene – især fordi der er flere, der bruges til helårsbeboelse. Det skulle tilsammen give et større vandforbrug og dermed også en større spildevandsbelastning.</p> <p>Konklusionen på dette er, at ”samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække”.</p> <p>Det overordnede formål med hele planen er angiveligt at sikre optimal oprensning af spildevand, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.</p> <p>Vi mener ikke, at der i vores område er sket en væsentlig forøgelse af antallet af sengepladser og heller ikke et øget forbrug af husene. Der er således ikke leveret et dokumenteret belæg for, at spildevandsbelastningen i området er øget. Ud fra dette ser vi ingen grund til, at der skal ændres på spildevandshåndteringen. Vi ser således ingen grund til, at der skal foretages en egentlig kloakering i området.</p>	<p>Vi vælger at planlægge Ertebølle kloakeret i planen, da der også her er tale om gamle og utidssvarende spildevandsanlæg, der typisk har sivebrønde, som ikke renser vandet som de nye nedsivningsanlæg.</p> <p>For at vise rettidig omhu udlægges området i spildevandsplanen nu, således der er mulighed for at udvide sommerhusene, bo der helårs og anvende nye faciliteter som vaskemaskine og opvaskemaskine og få afledt spildevandet på en miljømæssig korrekt måde. Hvis området ikke kloakeres, vil grundejere sandsynligvis blive pålagt at etablere et nyt spildevandsanlæg, hvis der sker en ændring i spildevandsmængden eller forvaltningen bliver klar over, at anlægget ikke fungerer korrekt.</p> <p>Det er et klart ønske fra Vesthimmerlands Vand A/S, at hele området kloakeret i en arbejds gang, da det ellers vil være uforholdsmæssigt fordyrende. Selvom nogle ikke bruger huset så meget nu, kan det blive solgt og der kan komme ønske om at bygge nyt og større hus. Desuden ser vi ofte, at ejere ønsker kloakering, hvis det gamle spildevandsanlæg ikke fungerer og skal fornyes.</p>
12.2	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>For det første blev der i forbindelse med udstykningen af området i starten af 1960erne taget et udstrakt hensyn til miljøet, idet der blev udlagt nogle områder, der skulle sikre en effektiv nedsivning af spildevand. Der er tale om to områder nord for sommerhusområdet og ét vest for området.</p> <p>De to områder nord for sommerhusområdet er i dag et fællesområde for beboerne, benævnt Mårvej nr. 8, og en slugt fra dette område ned til Gl. Møllevvej. Området vest for sommerhusområdet er i dag benyttet som parkeringsplads for</p>	<p>Efter vores opfattelse har de grønne områderne ingen betydning for nedsivningen af spildevandet. De fremstår udelukkende som grønne kiler i området, der giver området en øget rekreativ værdi.</p> <p>Iht. spildevandsvejledningen er der et vejledende krav på 50 m mellem nedsivningsanlæggene. Dette vejledende krav bliver sjældent overholdt i sommerhusområderne.</p>

	<p>badegæster.</p> <p>Bebyggelsesprocenten i området er således meget lav. Det indikerer også, at der næppe er behov for en egentlig kloakering.</p> <p>Der er os bekendt ikke vandindvindings interesser i hverken disse områder eller i det områder, der benytter septiktank.</p>	
12.3	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>For det andet vil det være forbundet med meget store omkostninger at etablere et kloaknet i området på grund af det stærkt kuperede terræn. Der vil være områder, hvor det vil være nødvendigt at etablere en pumpestation for at få spildevandet fjernet. Det ønsker vi ikke, idet erfaringerne med pumpestationen ved Gl. Møllevej ikke er gode. Der er ofte stærke lugtgener fra dette anlæg. Vi ønsker absolut ikke en sådan pumpestation anbragt inde midt i sommerhusområdet.</p>	<p>Det er ikke Vesthimmerlands Vand A/S's erfaring, at nye pumpestationer giver lugtgener.</p>
12.4	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>For det tredje vil en simpel cost-benefit analyse formentlig vise, at anlægs- og driftsomkostningerne ved at etablere et kloaknet ikke vil harmonere med den miljømæssige gevinst, der eventuelt vil kunne findes.</p>	<p>For den enkelte grundejer vil prisen for kloakering og prisen for et nyt spildevandsanlæg ligge i samme leje, og vores erfaringer viser, at langt de fleste grundejere hellere vil tilkøbes offentlig kloak end etablere nyt spildevandsanlæg.</p> <p>Det koster omkring 40.000 – 60.000 kr. (inkl. moms plus) at etablere et nyt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget til kloak er omkring 36.000 (inkl. moms plus) anlægsudgifter på egen grund.</p> <p>Den primære forskel ligger i, at vandafledningsbidraget ændres fra 5,70 kr./m³ til 45,93 kr./m³ (inkl. moms) ved tilslutning til kloak. Desuden skal der betales et fast årligt bidrag på omkring 720 kr.</p>
12.5	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>For det fjerde er der intet, der tyder på, at der er problemer med den nuværende måde at håndtere spildevandet i området på. Badevandskvaliteten ved Ertebølle er karakteriseret som "udmærket". Det indikerer, at spildevandshåndteringen i sin nuværende form fungerer.</p> <p>Derimod er det tydeligt, at der er andre steder i Vesthimmerlands Kommune, hvor der er problemer med badevandskvaliteten, f.eks. ved Hessel og ved Trend. Sidstnævnte sted er der endda lavet badeforbud et par steder. I å-løb og andre steder er der også en række problemer.</p> <p>I stedet for at bruge et betragtelig beløb på at kloakere i Ertebølle, ville en anderledes priorite-</p>	<p>Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige renskrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse, hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen. Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området indenfor en kortere årrække.</p> <p>I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt</p>

	<p>ring sikkert være en væsentlig større gevinst for miljøet. Det må alt andet lige være det smarteste at bekæmpe en forurening, hvor den er erkendt fremfor et sted, hvor det er erkendt, at der ikke er en forurening.</p>	<p>spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige være at foretrække.</p> <p>Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.</p>
12.6	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>For det femte er der heller intet, der tyder på, at det er nødvendigt at foretage ”en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække”, sådan som det anføres i spildevandsplanen. Nedsivningsanlæggene fungerer og er med den tømning, der skal ske af septiktankene hvert andet år, blevet levetidsforlænget med en del år.</p> <p>Inden for de seneste mange år erindrer vi således kun et enkelt tilfælde, hvor et nedsivningsanlæg er gået i stykker.</p>	<p>Det er korrekt at gamle spildevandsanlæg med sivebrønd bortleder spildevandet til undergrunden, men de rensrer ikke spildevandet i forhold til nuværende normer. Ydermere henvises vi til svaret i punkt 12.1.</p>
12.7	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>For det sjette vil en kloakering af området betyde et voldsomt indgreb i den ret enestående natur, der er i området. Selv den mest forsigtige entreprenør vil ikke kunne undgå at lave væsentlige ar i landskabet. Vi har igennem 25 år kæmpet en hård kamp for at skabe et rart fysisk miljø i området, og det ønsker vi ikke at få spoleret.</p> <p>Ender det med, at Vesthimmerlands Kommune ønsker at kloakere i området, vil vi foreslå, at man skyder kloakrørene frem i området fremfor at grave.</p>	<p>Der er allerede eksisterende transmissionsledninger gennem de grønne kiler, så vi vurderer ikke, at de umiddelbart vil blive berørt.</p> <p>Når projektet er detailplanlægges vil der blive lavet en miljøscreening af projektet. Der også vil have fokus på beskyttelse af naturen.</p>
Bjørnsholmvej 181 og 194, Overlade		
13.1	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>Vi gør opmærksom på at vi ikke har modtaget eller hørt om denne plan fra kommunens side, men udelukkende fra en nabo i Overlade.</p> <p>Vi har overhovedet ingen information fået - men nærmest det modsatte, på trods af samtidig dialog med kommunen om tilsvarende emne.</p>	<p>Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens hjemmeside.</p> <p>Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de berørte sommerhusområdenes grundejerforeninger, da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.</p> <p>Kloakeringsprojektet i Overlade er vedtages i den nuværende spildevandsplan 2010-2020 tillæg nr. 18. Dette tillæg har været i høring fra den 13. juni 2017 til 8.</p>

		<p>august 2017. Tillægget har været annonceret på kommunens hjemmeside og sendt til Overlade Borgerforening. Tillæg nr. 18 blev vedtaget 21. september 2017. Det vil sige, at uanset om den nye spildevandsplan 2018-2022 bliver vedtaget eller ej har det ikke betydning for kloakeringsprojektet i Overlade.</p> <p>Den 14. november 2017 afholdte Vesthimmerlands Vand A/S et borgermøde, hvor de informerede omkring projektet. Indenfor 1 måneder sender Vesthimmerlands Kommune et varsel om påbud til de grundejere i Overlade, som er omfattet af den første kloaketape. Påbuddet vil beskrive, at der er tilslutningspligt til de nye skelbrønde som Vesthimmerlands Vand A/S indsætter på grundene også selv om tilslutningspunktet flyttes.</p>
13.2	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>Flytning af stik på grundejerens bekostning:</p> <p>Vi har selv d. 20-6-2018 maillet kommunen vedrørende flytning af en gammel kloakledning gennem vores grund til ny position langs Bjørns-holmvej og om hvordan vi forventede at denne flytning ikke ville koste os noget.</p> <p>Vi fik at vide at dette var ikke noget kommunen kunne hjælpe os med at opklare, på trods af at der på det tidspunkt fandtes en kloakplan, der allerede tog dette spørgsmål op. Dette anede vi ikke noget om og blev først senere gjort opmærksomme på dette af omtalte nabo.</p> <p>Det viser sig at der i planen direkte står: "Der kan dog være enkelte ejendomme, hvor forsyningen ønsker at ændre tilslutningspunktet, så skelbrøndene bliver sat et andet sted på matriklen. I dette tilfælde er det også grundejers ansvar at bekoste de interne ledninger på grunden"</p> <p>Vi og andre opfatter denne handlingsmåde som om kommunen med fortsat foreholder os oplysninger.</p>	<p>Det er Vesthimmerlands Vand A/S, der står for projekteringen og beslutter, hvor skelbrønden skal indsættes, og dermed også, hvilken vej vandet skal løbe.</p> <p>Formuleringen der henvises til i spildevandsplanen 2018-2022 "Der kan dog være enkelte ejendomme, hvor forsyningen ønsker at ændre tilslutningspunktet, så skelbrøndene bliver sat et andet sted på matriklen. I dette tilfælde er det også grundejers ansvar at bekoste de interne ledninger på grunden." Er en beskrivelse af, hvordan Vesthimmerlands Vands A/S serviceniveau og procedure er i forbindelse med omkloakering/kloakfornyelse.</p>
13.3	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>Vi havde forventet at være med i planlægningen på vores matrikler - især når man påtænker alle de besværlige og ikke-sande udsagn vi har været ude for, vedrørende vores byggeri henover omtalte kloakledning fra Vesthimmerlands Vands side. Både projektansvarlig Morten Sandersen fra Vesthimmerlands Vand og projektansvarlig Mads Madsen fra HME har lovet at involvere og infor-</p>	<p>I forhold til det konkrete projekt i Overlade, har vi henvist borgeren til at tage kontakt til Vesthimmerlands Vand A/S.</p>

	mere os om sagens udvikling. Dette er ikke sket.	
	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>Vi har tidligere telefonisk og i mails klaget over HME's mangel på afmærkninger, skiltning, parkering og gennemkørsler af vores matrikler ifm. kloakarbejdet i Overlade.</p> <p>Det foregår ikke på tilfredsstillende måde, og mange personer i Overlade er utilfredse.</p> <p>Kommunens orientering angående hvilke veje der spærres af og hvornår, er ligeledes mangelfuld, og ikke at finde på Overlade.dk trods påstand om det modsatte. Mange borgere finder informationen helt utilstrækkelig - herunder os.</p>	Dette punkt er videresendt til kommunens vejafdeling.
Vesthimmerlands Vand A/S		
14.1	<p><i>Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er vedlagt.</i></p> <p>Indledningsvist vil vi gøre opmærksomme på det uhensigtsmæssige i brugen af formuleringen "udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerlands Vand A/S". Vesthimmerlands Vand har deltaget i arbejds møder og givet input til planen, men med formuleringen "i samarbejde med" opfattes planforslaget som et dokument, hvor begge parter er enige i indholdet. Dette gør sig ikke nødvendigvis gældende, hvilket også fremgår af dette høringssvar.</p>	<p>Iht. § 6 i spildevandsbekendtgørelsen skal kommunens forslag til spildevandsplan forhandles med spildevandsforsyningsselskaber i kommunen. Vi har haft adskillige styregruppemøder, arbejds møder m.m. med Vesthimmerlands Vand A/S gennem de sidste 1,5 år. Vesthimmerlands Vand A/S har haft afsnit og på det seneste den fulde plan til kommentering gennem perioden, hvor vi efterfølgende har holdt møder omkring forsyningens bemærkninger.</p> <p>Det er korrekt, at vi ikke har været enige om alt, men vi har tilrettet flere områder efter ønsker fra Vesthimmerlands Vand A/S.</p>
14.2	<p>s. 12 Foruden afledningsbidraget (pr. m³) opkræves også et fast bidrag pr. spildevandstik.</p>	Forvaltningen tilføjer dette til ordforklaringen.
14.3	<p>s. 12 Under Forsyningsselskabet vil en orientering om selskabsstrukturen for Vesthimmerlands Forsyning give en bedre forståelse for borgere og virksomheder, som fremover er i kontakt med Vesthimmerlands Forsyning.</p>	Forvaltningen tilføjer dette til ordforklaringen.
14.4	<p>s. 27 Det er ikke kun når der spores fejkoblinger i separatsystemer, at Vesthimmerlands kommune skal påbegynde en sagsbehandling. Det samme må gøre sig gældende ved konstaterede fejltilslutninger til spildevandssystemer i form af tag- og overfladevand eller dræn samt ved opsporing af dræn til fællessystemer.</p>	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.5	<p>s. 28 Målsætningen om færdigkloakering af de delvist kloakerede sommerhusområder er ambitiøs, idet der er store omkostninger forbundet med denne type kloakering. Med forslaget vil Vesthimmerlands Vand skulle kloakere områderne, og de be-</p>	Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige renskrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et

	<p>rørte grundejere skal foruden omkloakering på egen grund betale et tilslutningsbidrag til Vesthimmerlands Vand og fremover betale vandafledningsbidrag og fast bidrag fremfor den væsentligt lavere statsafgift. Vi finder det vigtigt, at der forud for valget af en kloakering af områderne, foreligger dokumentation for, at de eksisterende løsninger ikke fungerer miljømæssigt korrekt. Med en sådan dokumentation bør det overvejes om der fremfor en dyr spildevandskloakering bør udstedes påbud om forbedret rensning. Udarbejdelsen af en strategi for de øvrige sommerhusområder i kommunen bør jf. ovenstående ske ud fra miljømæssige og økonomiske (såvel for selskab som grundejer) vurderinger.</p>	<p>større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse, hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen. Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området indenfor en kortere årrække.</p> <p>I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige være at foretrække.</p> <p>Vi oplever ofte, at grundejere efterspørger muligheden for kloakering fremfor nyt spildevandsanlæg, der koster 40.000 – 60.000 kr.</p> <p>For at vise rettidig omhu udlægges området i spildevandsplanen nu, således der er mulighed for at udvide sommerhusene, bo der helårs og anvende nye faciliteter som vaskemaskine og opvaskemaskine og få afledt spildevandet på en miljømæssig korrekt måde. Hvis området ikke kloakeres, vil grundejere sandsynligvis blive pålagt at etablere et nyt spildevandsanlæg, hvis der sker en ændring i spildevandsmængden.</p> <p>Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.</p> <p>Vi har gennem arbejdet med spildevandsplanen gentagne gange bedt forsyningen om overslag på prisen for spildevandskloakering i sommerhusområderne. De har kun oplyst, at det vil blive dyrt uden at specificere det nærmere. Vi har i processen talt med et andet forsyningsselskab, der har kloakeret 1.100 sommerhuse og oplyser, at det kan gøres for 40.000 kr./ejendom, hvoraf tilslutningsbidraget dækker de 29.000 kr. (excl. moms). Hermed er omkostningerne for forsyningen ”kun” 11.000 kr./ejendom.</p> <p>I forhold til strategien for de øvrige sommerhusområder ønskede vi med formuleringen, at der i planperioden blev startet op på en politisk diskussion, omkring udvikling, drift og spildevandshåndtering i sommerhusområderne, så det er klart til næste revision af spildevandsplanen.</p> <p>Forvaltningen tilretter dette i planen.</p>
14.6	s. 64	

	Risikoområder fremgår ikke af det kort, som der henvises til.	
14.7	<p>s. 66</p> <p>Vesthimmerlands Vand har i dialogforløbet forud for fremlæggelse af forslaget givet input til forventede tidspunkter for ændringer i planperioden. Ved offentliggørelse af planforslaget blev Vesthimmerlands Vand orienteret om at disse ændringsforslag ikke er indarbejdet.</p> <p>Vi har derfor nedenstående forslag til ændringer til tidsplanen:</p> <p>Ravnstrup – 2019-2020</p> <p>Ranum – 2020-2028</p> <p>Hvalpsund, Illeris, Ertebølle – såfremt en kloakering af områderne fastholdes bør tidsplanen ændres, så det er i planperioden fra 2018 (2019) til 2022, idet Vesthimmerlands Vands økonomi grundet stor forventede anlægsprojekter (bl.a. nedlæg-gelse af Aars renseanlæg) i første del af planperioden ikke uden store takststigninger eller omprioriteringer af projekter kan finansiere kloakeringerne i sommerhus-områderne.</p> <p>Himmerlandsgade 20, Aars – er separatkloakeret i 2017</p>	<p>Ved styregruppemøde den 18. april 2018 diskuterede vi endnu engang tidsplanen med Vesthimmerlands Vand A/S, og vi pointerede, at det er vigtigt for en god service for borgerne og sagsbehandlingen, at tidsplanen fastholdes så vidt muligt. Vesthimmerlands Vand A/S ønskede at kigge tidsplanen igennem endnu en gang, og vende tilbage i samme uge, så deres input til tidsplanen kunne komme med i den interne høring.</p> <p>Vi fik dog ikke en tilbagemelding fra Vesthimmerlands Vand A/S, inden den interne høring (26. april – 11. maj 2018). I forbindelse med den interne høring sendte vi også planen i høring hos Vesthimmerlands Vand A/S, hvor vi pointerede, at de skulle tage et ekstra kig på afsnittet ”Plan 2018-2022”, og tidspunkterne i tidsplanen. Forsyningens bemærkning til tidsplanen var: ”Alle sommerhusområderne afhænger meget af økonomi om det bliver muligt, alternativ kunne det etableres som private spildevandslaug”, samt at ”Himmerlandsgade 20 var separatkloakeret i 2017”.</p> <p>Forvaltningen havde derfor en opfattelse af, at forsyningen også havde nikked til tidsplanen.</p> <p>Den 18. maj 2018 var vi i telefonisk dialog med Vesthimmerlands Vand A/S, fordi vi vil være sikre på enighed om tidsplanen. Her oplyste forsyningen, at de havde brug for en løsere tidsplan i forhold til den i høringsudkastet. For at skabe råderum for forsyningen, ændres tidsplanen for sommerhusområderne til en 2-årig periode.</p> <p>Derefter havde vi en forventning om, at der var enighed om tidsplanen, men sendte den for god ordens skyld til godkendelse ved forsyningen.</p> <p>Samme dag vendte forsyningen tilbage med, at de ikke kunne sige med sikkerhed, om de har luft i økonomien til at prioritere, at der skal kloakeres i sommerhusområderne i den kommende spildevandsplans perioden.</p> <p>Dette var så markante ændringer, at vi ikke mente vi kunne tage det med, da der var dagsordenpunkts-frist den følgende dag.</p> <p>Forvaltningen mener fortsat det er vigtigt, for grundejerne og vores sagsbehandling, at vi har en mere præcis tidsplan, så vi kan give nøjagtig information.</p> <p>I forhold til Himmerlandsgade 20, er det nr. 20A-20Z,</p>

		der udtages med denne spildevandsplan. Dette ændres i planens tekst.
14.8	s. 67 Detaljeret tidsplan og yderlig information kan ikke ses på Vesthimmerlands Vands hjemmeside. På sigt vil information fremgå af Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside.	Den nuværende formulering fjernes i planen. Da, det er en dynamisk plan, har vi muligheder for at tilføje det, når det er klart på forsyningens hjemmeside.
14.9	s. 82 For sommerhusområdet ved Ertebølle angives at der i planperioden foretages en spildevandskloakering af et tætbebygget sommerhusområde. Begrundelsen er ældre anlæg, som ikke er nutidige, udvidelse af husene og øget brug af husene. Der er ikke angivet hvorvidt de ældre - men dog lovlige anlæg - belaster miljøet. Med henvisning til kommentarerne til side 28 finder vi det ikke økonomisk forsvarligt at kloakere et område, hvor der ikke foreligger dokumentation for forurening. Som alternativ kan der ved ombygninger og konkrete udfordringer på eksisterende anlæg kræves forbedret rensning i form af nyt privat anlæg.	Se svar til punkt 14.5.
14.10	s. 87/88 Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.11	s. 109 Bemærkninger til side 82 kan gentages her. Konkret for dette område har Vesthimmerlands Vand foretaget undersøgelser af, hvorvidt der kan registreres uhensigtsmæssige udløb fra spildevandssystemet i området, hvilket det ikke er noget der tyder på. Vesthimmerlands Kommune bør forud for vedtagelse af plan om spildevandskloakering iværksætte undersøgelse af, hvorvidt ejendomme beliggende i området har direkte udløb til vandløb med udløb ved Hessel.	Se svaret under punkt 9.1 og 14.5.
14.12	s. 111 Samme bemærkninger som til side 82.	Se svar til punkt 14.5.
14.13	s. 112/113 Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.14	s. 119 Der lægges op til en spildevandskloakering i Morum (ca. 13-14 ejendomme) med afskæring til Vognsild og videre til Aars. Det er vores vurdering, at der blive tale om en dyr løsning for få ejendomme, hvorfor en lokal løsning med påbud om forbedret rensning evt. som en fælles løsning	Vesthimmerlands Vand A/S har på et møde oplyst, at det skulle pumpes til Vognsild. Derudover har de på intet tidspunkt haft bemærkninger til planen vedr. Morum. Forvaltningen er derfor forundret over denne indsigelse.

	bør overvejes. Ved valg af spildevandskloakering af Morum vil det først ved projekteringen afklares om afskæring til f.eks. Gislum vil være den rette løsning fremfor den foreskrevne til Vognsild.	
14.15	s. 136 Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.16	s. 182 Udledningstilladelsen er givet og uden at blive påklaget.	Klagefristen over den endelige tilladelse til udledning ved nødoverløb er udløbet den 5. juli 2018. Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.17	s. 187 Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune en gang årlig godkender taksterne for det kommende år, men der er tale om en legalitetsgodkendelse. Det vil sige, at Vesthimmerlands Kommune skal efterse, at de takster som bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand godkender, er i overensstemmelse med de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har givet selskabet.	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.18	s. 188 Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i spildevandskloakerede områder må ikke tilsluttes. Anvendelse af ”som udgangspunkt” bør slettes.	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.19	s. 203 Vesthimmerlands Vand kan kun anbefale udarbejdelsen af et regulativ for vaskepladser, som bl.a. sikrer en overdækning af større vaskepladser, som leder vand til selskabet spildevandssystemer.	Forvaltningen fortsætter arbejdet med regulativet.
14.20	s. 211 Opkrævning af tilslutningsbidrag sker jf. Vesthimmerlands Vands betalingsvedtægt, når stik er ført frem til grunden. Ved byggemodninger vil tilslutningsbidrag blive opkrævet, når den samlede byggemodning afsluttes.	Forvaltningen tilretter dette i planen.
14.21	Det er ikke lykkedes at få oplandsnumre eller udledningsnumre frem på kort, hvilket findes meget uheldigt. Det bør være nemt at fremfinde disse, så de kan sammenstilles med oplands- og udløbskemaer.	Forvaltningen undersøger, om det er teknisk muligt.

Indsigelse mod forslag til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune

Vi har gennemlæst forslaget til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune og vil i den sammenhæng gøre indsigelse mod to forhold

- De foranstaltninger, som skal sikre en forbedret badevandskvalitet ved Hessel strand
- Beslutning om at kloakere sommerhusområder i Hvalpsund, Illeris og Ertebølle

I det følgende vil vi uddybe vores indsigelse til de to punkter

De foranstaltninger, som skal sikre en forbedret badevandskvalitet ved Hessel Strand

Vi er fuldstændig enig med "Forslag til spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune" i, at det er nødvendigt at iværksætte tiltag, som skal sikre en god badevandskvalitet ved Hessel Strand

Når vi gennemgår badevandsanalyserne i perioden 1989-2018, som er tilgængelige på Miljøportalen viser det et billede af, at badevandet i mange perioder har et lavt indhold af e-colibakterier og enterokokker. Der optræder dog enkelte målinger med meget høje indhold af bakterier. Det er disse enkelte målinger, som gør, at badevandet bliver karakteriseret som ringe ved Hessel strand.

De høje indhold af bakterier følger efter større regnskyl, hvorimod de ikke forekommer i tørre perioder eller perioder med lav nedbør – de er altså regnbetingede. Regnbetingede udledninger kan ske som udledninger til drænsystemer i det åbne land (udenfor kloakerede områder). Dvs at der er ejendomme, som har deres septiktanke koblet direkte på dræn/vandløb i stedet for at nedsive spildevandet i et nedsivningsanlæg. Der kan også ske overløb fra kloaksystemet. En del af sommerhusområdet er i dag spildevandskloakeret. Hvis der er grundejere, som i strid med reglerne har koblet tag- eller overfladevand på spildevandssystemet, vil det betyde, at der er risiko for overløb fra pumpestationen i forbindelse med større regnskyl.

I Forslaget til spildevandsplanen skal de sommerhuse, som i dag har nedsivningsanlæg, kloakeres, og herefter forventes det, at badevandskvalitet kan leve op til kravene. Hvis spildevand fra sommerhusområderne/ ejendommene i det åbne land nedsives i nedsivningsanlæg er der ikke mulighed for, at bakterierne kan vandre gennem jorden og ud i fjorden. Hvis det var nedsivningsanlæggene, der var årsag til dårlig badevandskvalitet, ville der konstant være for mange bakterier i badevandet. Og dette er ikke tilfældet. Der er med andre ord ikke en faglig og saglig begrundelse for at kloakering af de resterende sommerhuse vil afhjælpe problemerne med dårlig badevandskvalitet.

Efter vores vurdering vil en grundig opsporing af fejlkoblede ejendomme i de spildevandskloakerede oplande med efterfølgende påbud til grundejerne om at frakoble deres tag-/overfladevand, samt en gennemgang af, om der i det åbne land er ejendomme, som leder direkte til dræn/vandløb, med

efterfølgende påbud om at bringe deres anlæg i miljømæssig forsvarlig tilstand, være nødvendig for at sikre, at der sker en forbedring i badevandskvaliteten.

Med andre ord forventer vi, at den investering, vi skal foretage i at kloakere vores sommerhus, vil være spildt. Der vil stadig være regnbetingede udledninger, når sommerhusene som det eneste tiltag er kloakerede.

Beslutning om at kloakere sommerhusområder i Hvalpsund; Illeris og Ertebølle

Det foreslås i planen at kloakere de dele af sommerhusområderne, som ikke allerede er kloakerede. Som nævnt ovenfor er begrundelsen for at kloakere sommerhusene i Hvalpsund, at der er badevandsproblemer, mens der ikke er miljømæssige problemer i områderne Illeris eller Ertebølle som en del af beslutningsgrundlaget. Som en generel begrundelse er angivet, at kloakeringen skal "... sikre en optimal rensning af spildevandet, fremtidssikre sommerhusene, og dels at lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet."

Til dette vil vi bemærke, at et nedsivningsanlæg er en optimal rensning af spildevandet. Det er selvfølgelig en forudsætning, at der ved en øget belastning af nedsivningsanlægget sikres, at kapaciteten af anlægget øges. Hvis der ikke sker en miljømæssig forsvarlig nedsivning kan kommunen påbyde grundejeren at bringe sit anlæg i en miljømæssig forsvarlig stand.

En kloakering af et sommerhus vil skønsmæssigt koste minimum 50-60.000kr, når der skal betales tilslutningsbidrag samt afholdes udgifter til anlægsarbejde på egen grund, men det kan alt efter forholdene på den enkelte grund blive dyrere. Det er en udgift, som pålægges alle grundejere i de berørte områder – også de grundejere, som har velfungerende nedsivningsanlæg, og i øvrigt ikke har foretaget eller har planer om udbygninger mv af deres sommerhus. Et nyt system med en tidssvarende trekammertank og nedsivningsanlæg vil kunne etableres for 40-60.000 kr. Så ved nybygning eller udbygning af sommerhuse, vil et helt nyt nedsivningssystem kunne etableres for et beløb svarende til tilslutning til kloaksystem.

Så med andre ord, skal det flertal af sommerhusejere, som ønsker at benytte deres sommerhuse, som de hele tiden har gjort betale 50- 60.000 kr for at fremtidssikre deres huse og lave en helhedsorienteret løsning, selvom der ikke er nogen miljømæssig begrundelse for at foretage denne investering.

Beslutningen om at kloakere sommerhusområderne pålægger Vesthimmerlands Forsyning et større anlægsarbejde. Der er mange andre anlægsarbejder anført i planen med en detaljeret tidsplan. Men der er ikke i planen redegjort for, hvordan de mange anlægsarbejder, som planen indeholder, påvirker forsyningens økonomi. Med den nye lovgivning for forsyningerne er der en stram regulering af økonomien, så en vedtagelse af et så detaljeret anlægsprogram uden en vurdering fra Vesthimmerlands Forsyning om, hvad det vil betyde for økonomien er ikke hensigtsmæssig. Det er ikke sikkert, at alle anlægsarbejderne kan finansieres, hvis der skal være penge til driften af det eksisterende anlæg. Og det kan derfor være nødvendigt at prioritere mellem de mange projekter. Og her må kloakering af sommerhusområderne absolut være lavt prioriterede, da der ikke er nogen miljømæssig begrundelse for kloakeringen.

Vi håber, at vi med disse indsigelser har givet stof til eftertanke, så kloakeringen af sommerhusområderne tages ud af Spildevandsplanen, samt at der iværksættes initiativer til at fjerne de regnbetingede udledninger til Hessel Strand, så badevandskvaliteten kan forbedres.

Vi deltager gerne i en videre dialog med forvaltningen eller Teknik og Miljøudvalget. På grund af ferie blandt kommunes medarbejdere har det ikke været muligt for os inden for høringsfristen at få svar på de spørgsmål, vi har haft til det arbejde, der har ligget forud for beslutningen om de to ovennævnte forhold.

Med venlig hilsen

Søren Lave og Anne Laustsen

Ejere af Musvågevej 7

Høringsvar til ”Forslag til ny spildevandsplan 2018 – 2022”

Dette høringsvar er indsendt af Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle, i anledning af, at et område i Ertebølle er udpeget til at skulle kloakeres i 2021 og 2022.

Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle består af i alt 63 huse, hvoraf 12 aktuelt er koblet på kloaknet, mens de resterende 51 har septiktank.

Området er defineret ved følgende veje: Jægervej, Bjørnevej, Egernevej, Harevej, Hjortevej, Oksevej, Rævevej, Mårvej, Bævervej, Elsdyrvej, Rådyrvej og tre huse på Gl. Møllevej.

Normalt omtales området som den gamle udstykning i Ertebølle. Området ligger nord for Eldrupsi-gevej. For øjeblikket er 1 hus på Gl. Møllevej, 1 hus på Bjørnevej, 3 huse på Rådyrvej, 1 hus på Oksevej og 6 huse på Rævevej på kloak, mens alle øvrige huse har septiktank.

Hvorfor ønsker Vesthimmerlands kommune at kloakere hele området?

I begrundelsen for at ønske disse 51 huse koblet på et kloaknet angives det, at husene gennem årene er blevet udvidet med ekstra sengepladser, og at husene har fået nye faciliteter i form af f.eks. opvaskemaskine og spabade. Hertil anføres endvidere, at der generelt er sket en øget brug af husene – især fordi der er flere, der bruges til helårsbeboelse. Det skulle tilsammen give et større vandforbrug og dermed også en større spildevandsbelastning.

Konklusionen på dette er, at ”samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække”.

Det overordnede formål med hele planen er angiveligt at sikre optimal oprensning af spildevand, at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.

Kommentarer til ovenstående begrundelser.

I det følgende vil vi ud fra den ret indgående viden, vi har til området, forsøge at give vores kommentarer til ovenstående.

1. Husene gennem årene er blevet udvidet med ekstra sengepladser

Inden for de seneste ca. 20 år er der bygget til på i alt 5 huse. Det har typisk medført, at der er kommet to sengepladser mere i disse huse. Et af disse huse benyttes til helårsbeboelse. I de 51 huse, der er på septiktank, er der typisk 6 sengepladser, i alt ca. 300 sengepladser. 10 ekstra sengepladser i området svarer således til en forøgelse af sengekapaciteten på ca. 3%.

Der er således ikke sket en væsentlig forøgelse af sengekapaciteten i de 51 huse, der nu er på septiktank. Ekstra sengepladser kan således ikke bruges som argumentation for, at der skal foregå en kloakering inden for ”en kortere årrække”.

2. Husene har fået nye faciliteter

Der er os bekendt ikke spabade i et eneste af de 51 huse. Der sker således heller ikke på den vis en forøgelse af vandforbruget.

Med hensyn til opvaskemaskiner er der i 4 af de 5 huse, hvor der inden for de seneste 20 år er bygget til, anbragt opvaskemaskine. Dertil er 4 huse blevet revet ned og et tilsvarende hus opført. Her er der opvaskemaskine i alle huse. Der er således med sikkerhed 8 huse, der inden for de seneste 20 år har fået opsat en opvaskemaskine. Hvor mange der er i de resterende 43 huse, har vi ikke et konkret overblik over. Et forsigtigt gæt er, at der er en opvaskemaskine i ca. 15 af disse huse.

Det betyder, at henved halvdelen af husene uden kloaktilkobling har en opvaskemaskine.

Imidlertid udgør en opvaskemaskine ikke nødvendigvis en større miljøbelastning end den klassiske opvaskemetode. Vandforbruget øges ikke mærkbart, og brugen af rengøringsmidler er formentlig mere stabilt end ved den klassiske opvaskemetode.

Det er således brugen af disse nye faciliteter, der kan være en afgørende faktor snarere end antallet af disse faciliteter, der påvirker miljøet. Derfor skal vi se på brugen af husene.

3. Øget brug af husene

Der er i området med de 51 huse kun 2 huse, der benyttes som helårsbeboelse. I det ene hus bor der to personer og i det andet kun én. Der er således ikke i området nogen væsentlig brug af huse som helårsbeboelse.

I de øvrige 49 huse er der en betydelig forskel i antallet af overnatninger. Stort set alle disse huse er egentlige familiehuse. Egentlige udlejningshuse eksisterer ikke mere.

Langt de fleste familiehuse benyttes kun ca. 3 uger i sommerperioden, nogle dage i påsken og efterårsferien samt til et mindre antal week-end ophold i sommerhalvåret. Langt de fleste benyttes kun 1 til 2 måneder om året. En del benyttes mindre, og enkelte huse står stort set tomme bortset fra nogle enkelte overnatninger.

Sådan har opholdsmønsteret set ud i mange år.

Der er således ikke på nogen måde tale om, at brugen af husene er steget væsentligt. Der er således heller ikke umiddelbart belæg for, at vandforbruget og spildevandsbelastningen er øget.

Vesthimmerlands Kommune kan uden tvivl let få oplyst forbruget i disse 51 huse hos Vesthimmerlands Vand. Det skal vi hermed opfordre til.

Et umiddelbart gæt er imidlertid, at det samlede forbrug ligger under 1000 kubikmeter. Hvis man siger, at de 2 huse med helårsbeboelse tilsammen har et forbrug på ca. 200 kubikmeter (det ene hus leverer dog vand til vanding af kreaturer og kan derfor have et ret stort tal i den forbindelse), og at øvrige huse i gennemsnit bruger omkring 15 kubikmeter, så når man op på et tal på under 1000 kubikmeter.

Vandforbruget giver således næppe belæg for, at miljøbelastningen er særlig stor fra disse 51 huse.

I de seneste år er der foretaget tømning af septiktankene hvert andet år. Dette har uden tvivl medvirket til, at mængden af nedsivning af spildevand er formindsket i området.

Delkonklusion

Vi mener ikke, at der i vores område er sket en væsentlig forøgelse af antallet af sengepladser og heller ikke et øget forbrug af husene. Der er således ikke leveret et dokumenteret belæg for, at spildevandsbelastningen i området er øget. Ud fra dette ser vi ingen grund til, at der skal ændres på spildevandshåndteringen. Vi ser således ingen grund til, at der skal foretages en egentlig kloakering i området.

Øvrige forhold

Der er endvidere en række argumenter for at udskyde en kloakering i området med de 51 huse.

For det første blev der i forbindelse med udstykningen af området i starten af 1960'erne taget et udstrakt hensyn til miljøet, idet der blev udlagt nogle områder, der skulle sikre en effektiv nedsivning af spildevand. Der er tale om to områder nord for sommerhusområdet og ét vest for området.

De to områder nord for sommerhusområdet er i dag et fællesområde for beboerne, benævnt Mårvej nr. 8, og en slugt fra dette område ned til Gl. Møllevej. Området vest for sommerhusområdet er i dag benyttet som parkeringsplads for badegæster.

Bebyggelsesprocenten i området er således meget lav. Det indikerer også, at der næppe er behov for en egentlig kloakering.

Der er os bekendt ikke vandindvindings interesser i hverken disse områder eller i det område, der benytter septiktank.

For det andet vil det være forbundet med meget store omkostninger at etablere et kloaknet i området på grund af det stærkt kuperede terræn. Der vil være områder, hvor det vil være nødvendigt at etablere en pumpestation for at få spildevandet fjernet. Det ønsker vi ikke, idet erfaringerne med pumpestationen ved Gl. Møllevej ikke er gode. Der er ofte stærke lugtgener fra dette anlæg. Vi ønsker absolut ikke en sådan pumpestation anbragt inde midt i sommerhusområdet.

For det tredje vil en simpel cost-benefit analyse formentlig vise, at anlægs- og driftsomkostningerne ved at etablere et kloaknet ikke vil harmonere med den miljømæssige gevinst, der eventuelt vil kunne findes.

For det fjerde er der intet, der tyder på, at der er problemer med den nuværende måde at håndtere spildevandet i området på. Badevandskvaliteten ved Ertebølle er karakteriseret som "udmærket". Det indikerer, at spildevandshåndteringen i sin nuværende form fungerer.

Derimod er det tydeligt, at der er andre steder i Vesthimmerlands Kommune, hvor der er problemer med badevandskvaliteten, f.eks. ved Hessel og ved Trend. Sidstnævnte sted er der endda lavet badeforbud et par steder. I å-løb og andre steder er der også en række problemer.

I stedet for at bruge et betragtelig beløb på at kloakere i Ertebølle, ville en anderledes prioritering sikkert være en væsentlig større gevinst for miljøet. Det må alt andet lige være det smarteste at bekæmpe en forurening, hvor den er erkendt fremfor et sted, hvor det er erkendt, at der ikke er en forurening.

For det femte er der heller intet, der tyder på, at det er nødvendigt at foretage "en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække", sådan som det anføres i spildevandsplanen. Nedsivningsanlæggene fungerer og er med den tømning, der skal ske af septiktankene hvert andet år, blevet levetidsforlænget med en del år.

Inden for de seneste mange år erindrers vi således kun et enkelt tilfælde, hvor et nedsivningsanlæg er gået i stykker.

For det sjette vil en kloakering af området betyde et voldsomt indgreb i den ret enestående natur, der er i området. Selv den mest forsigtige entreprenør vil ikke kunne undgå at lave væsentlige ar i landskabet. Vi har igennem 25 år kæmpet en hård kamp for at skabe et rart fysisk miljø i området, og det ønsker vi ikke at få spoleret.

Ender det med, at Vesthimmerlands Kommune ønsker at kloakere i området, vil vi foreslå, at man skyder kloakrørene frem i området fremfor at grave.

Høringssvarets konklusion

Vi mener ikke, at Vesthimmerlands Kommune har fremlagt argumenter for, hvorfor det er nødvendigt at foretage en kloakering i området med de 51 huse inden for de nærmeste 3 til 4 år.

Der er reelt ikke blevet flere overnatninger i området.

Der er kun 2 helårsbenyttede boliger.

Nye faciliteter som f.eks. opvaskemaskiner har næppe skabt en væsentlig øget miljøbelastning.

Miljøbelastningen er måske snarere faldet, i og med at septiktankene nu tømmes hvert andet år. Vandforbruget i området er ikke specielt stort.

Det vil være omkostningstungt at kloakere området, og det er svært at se, at det skulle kunne betyde en væsentlig forbedring af miljøet.

Derfor skal vi opfordre til, at man udskyder en kloakering af området, indtil det er erkendt, at den nuværende ordning ikke kan fungere videre.

Efterskrift

Skulle Vesthimmerlands Kommune imod forventning godkende spildevandsplanen i uændret form, er det imidlertid meget afgørende for os, at vi som grundejerforening bliver inddraget i processen omkring kloakering, således at vores specielle natur ikke lider unødigt overlast.

På vegne af Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle

Lars Nikolajsen

Formand

Tlf. 29 10 52 47

E-mail: vibbeoglars@mail.dk

From: Rune Keller
Sent: 19 July 2018 11:44 (UTC +02)
To: Teknikmiljø
Subject: Indsigelse mod "Forslag til ny spildevandsplan 2018 - 2022"

teknikmiljoe@vesthimmerland.dk

Indsigelse mod "Forslag til ny spildevandsplan 2018 - 2022"

Hermed fremsættes klage over kloakplan hvor klagefristen udløber d. 2-8-2018.

Vi gør opmærksom på at vi ikke har modtaget eller hørt om denne plan fra kommunens side, men udelukkende fra en nabo i Overlade.

Vi har overhovedet ingen information fået - men nærmest det modsatte, på trods af samtidig dialog med kommunen om tilsvarende emne.

Vi klager hermed over følgende:

Flytning af stik på grundejerens bekostning:

Vi har selv d. 20-6-2018 mailet kommunen vedrørende flytning af en gammel kloakledning gennem vores grund til ny position langs Bjørnsholmvej og om hvordan vi forventede at denne flytning ikke ville koste os noget.

Vi fik at vide at dette var ikke noget kommunen kunne hjælpe os med at opklare, på trods af at der på det tidspunkt fandtes en kloakplan, der allerede tog dette spørgsmål op. Dette anede vi ikke noget om og blev først senere gjort opmærksomme på dette af omtalte nabo.

Det viser sig at der i planen direkte står: "Der kan dog være enkelte ejendomme, hvor forsyningen ønsker at ændre tilslutningspunktet, så skelbrøndene bliver sat et andet sted på matriklen. I dette tilfælde er det også grundejers ansvar at bekoste de interne ledninger på grunden" Vi og andre opfatter denne handlingsmåde som om kommunen med fortsat foreholder os oplysninger.

For vores vedkommende drejer det sig ifølge naboen - vi er ikke selv blevet informeret - om en flytning på ca. 60 meter, som man forventer at vi selv skal betale.

Vi har den holdning, at nu har omtalte kloakledning - iøvrigt til stor gene, herunder økonomisk, for os - ligget på vores grund siden 1950'erne til gratis benyttelse for Vesthimmerlands Vand. At Vesthimmerlands Vand beslutter at man ikke ved et så stort kloakfornyelse længere vil have kloakledninger på privat grund, er vi selvfølgelig enige i, men det er os økonomisk uvedkommende. Når man flytter sin kloakledning, må man selv betale for det - herunder stikledninger til vores eksisterende brønde.

For det sepererede regnvand må gælde at stikbrønd afsættes lige i nærheden af eksisterende kloakbrønd. Alt andet er uanstændigt.

Vi havde forventet at være med i planlægningen på vores matrikler - især når man påtænker alle de besværlige og ikke-sande udsagn vi har været ude for, vedrørende vores byggeri henover omtalte kloakledning fra Vesthimmerlands Vands side. Både projektansvarlig Morten Sandersen fra Vesthimmerlands Vand og projektansvarlig Mads Madsen fra HME har lovet at involvere og informere os om sagens udvikling. Dette er ikke sket.

Opsummeret mener vi ikke på nogen måde at vi er forpligtede til at

betale for, at Vesthimmerlands Vand flytter stikket på vores grund 60 meter, og vi mener det er en fuldstændig urimelig ekstra byrde at pålægge os.

Det bør være en fælles udgift, at enkelte grundejere skal ændre deres rørføring fuldstændig pga. flyttede ledninger/stik aht. andre grundejere, og dermed finansieret af projektet som helhed.

Dermed kan vi ikke selvsagt ikke acceptere denne formulering i planen.

Fjernelse af den gamle kloakledning:

Igen ifølge naboen påtænker HME/Vesthimmerlands Vand bare at opfylde den gamle kloak gennem vores matrikel med beton - i det omfang det nu kan lade sig gøre.

Vi ønsker selvfølgelig at alt gammel og ikke længere brugt kloakledning opgraves og fjernes fra vores grund. Vi skal jo stadigvæk bygge på grunden, og ønsker ikke at rende ind i problemer vedrørende gamle, betonfyldte rør. Iøvrigt er det vel også på sin plads at rydde op efter sig når man ikke ønsker at benytte arealet mere.

Hertil kommer en eventuel fremtidig rotteplage, hvis røret ikke fjernes.

Generel klage over HME og kommunens håndtering af hele kloaksagen:

Vi har tidligere telefonisk og i mails klaget over HME's mangel på afmærkninger, skiltning, parkering og gennemkørsler af vores matrikler ifm. kloakarbejdet i Overlade.

Det foregår ikke på tilfredsstillende måde, og mange personer i Overlade er utilfredse.

Kommunens orientering angående hvilke veje der spærres af og hvornår, er ligeledes mangelfuld, og ikke at finde på Overlade.dk trods påstand om det modsatte. Mange borgere finder informationen helt utilstrækkelig - herunder os.

Vi ser frem til at få direkte besked om hvad kommunen Vesthimmerlands Vand har tænkt sig, så vi ikke fremover skal holdes orienteret via naboer.

Mvh.

Rune og Eddie Keller
Bjørnsholmvej 181 og 194
Overlade

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

31-07-2018

Sagsnr: S-2017-27
Sagsbeh.: Morten Aaby Nielsen
Telefon: 99 41 03 04
Mail: moan@vhforsyning.dk

Att. Teknik- og Miljøforvaltningen

Høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2018-2022

Hermed fremsendes høringssvar fra Vesthimmerlands Vand til det udsendte forslag til spildevandsplan for perioden 2018-2022.

Indledningsvist vil vi gøre opmærksomme på det uhensigtsmæssige i brugen af formuleringen "udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerlands Vand A/S". Vesthimmerlands Vand har deltaget i arbejds møder og givet input til planen, men med formuleringen "i samarbejde med" opfattes planforslaget som et dokument, hvor begge parter er enige i indholdet. Dette gør sig ikke nødvendigvis gældende, hvilket også fremgår af dette høringssvar.

Vesthimmerlands Vand A/S er pr. 1. januar 2018 et datterselskab i holding-koncernen Vesthimmerlands Forsyning. Idet en ny spildevandsplan bl.a. sætter rammerne for de aktiviteter, som datterselskabet skal gennemføre og de retningslinjer, som skal følges findes det korrekt, at der i planen anvendes datterselskabets navn. Af hensyn til borgere og virksomheder i Vesthimmerlands kommune forstås dog en indledende orientering om koncernstrukturen, idet al information, breve m.v. i fremtiden vil blive udsendt fra Vesthimmerlands Forsyning med selskabets nye logo.

Af nedenstående fremgår vores øvrige bemærkninger/rettelser til det udsendte forslag (pdf-udgave):

	Bemærkning:
Side 12	Foruden afledningsbidraget (pr. m3) opkræves også et fast bidrag pr. spildevandstik.
Side 12	Under Forsyningsselskabet vil en orientering om selskabsstrukturen for Vesthimmerlands Forsyning give en bedre forståelse for borgere og virksomheder, som fremover er i kontakt med Vesthimmerlands Forsyning.
Side 27	Det er ikke kun når der spores fejlkoblinger i separatsystemer, at Vesthimmerlands kommune skal påbegynde en sagsbehandling. Det samme må gøre sig gældende ved konstaterede fejltilslutninger til spildevandssystemer i form af tag- og overfladevand eller dræn samt ved opsporing af dræn til fællessystemer.
Side 28	Målsætningen om færdigkloakering af de delvist kloakerede sommerhusområder er ambitiøs, idet der er store omkostninger forbundet med denne type kloakering. Med forslaget vil Vesthimmerlands Vand skulle kloakere områderne, og de berørte grundejere skal foruden omkloakering på egen grund betale et tilslutningsbidrag til Vesthimmerlands Vand og fremover betale vandafledningsbidrag og fast bidrag fremfor den væsentligt lavere statsafgift. Vi finder det vigtigt, at der forud for val-

	<p>get af en kloakering af områderne, foreligger dokumentation for, at de eksisterende løsninger ikke fungerer miljømæssigt korrekt. Med en sådan dokumentation bør det overvejes om der fremfor en dyr spildevandskloakering bør udstedes påbud om forbedret rensning.</p> <p>Udarbejdelsen af en strategi for de øvrige sommerhusområder i kommunen bør jf. ovenstående ske ud fra miljømæssige og økonomiske (såvel for selskab som grundejer) vurderinger.</p>
Side 64	Risikoområder fremgår ikke af det kort, som der henvises til.
Side 66	<p>Vesthimmerlands Vand har i dialogforløbet forud for fremlæggelse af forslaget givet input til forventede tidspunkter for ændringer i planperioden. Ved offentliggørelse af planforslaget blev Vesthimmerlands Vand orienteret om at disse ændringsforslag ikke er indarbejdet.</p> <p>Vi har derfor nedenstående forslag til ændringer til tidsplanen:</p> <p>Ravnstrup – 2019-2020 Ranum – 2020-2028</p> <p>Hvalpsund, Illeris, Ertebølle – såfremt en kloakering af områderne fastholdes bør tidsplanen ændres, så det er i planperioden fra 2018 (2019) til 2022, idet Vesthimmerlands Vands økonomi grundet stor forventede anlægsprojekter (bl.a. nedlægelse af Aars renseanlæg) i første del af planperioden ikke uden store takststigninger eller omprioriteringer af projekter kan finansiere kloakeringerne i sommerhusområderne.</p> <p>Himmerlandsgade 20, Aars – er separatkloakeret i 2017</p>
Side 67	Detaljeret tidsplan og yderlig information kan ikke ses på Vesthimmerlands Vands hjemmeside. På sigt vil information fremgå af Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside.
Side 82	For sommerhusområdet ved Ertebølle angives at der i planperioden foretages en spildevandskloakering af et tætbebygget sommerhusområde. Begrundelsen er ældre anlæg, som ikke er nutidige, udvidelse af husene og øget brug af husene. Der er ikke angivet hvorvidt de ældre - men dog lovlige anlæg - belaster miljøet. Med henvisning til kommentarerne til side 28 finder vi det ikke økonomisk forsvarligt at kloakere et område, hvor der ikke foreligger dokumentation for forurening. Som alternativ kan der ved ombygninger og konkrete udfordringer på eksisterende anlæg kræves forbedret rensning i form af nyt privat anlæg.
Side 87/88	Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.
Side 109	Bemærkninger til side 82 kan gentages her. Konkret for dette område har Vesthimmerlands Vand foretaget undersøgelser af, hvorvidt der kan registreres uensigtsmæssige udløb fra spildevandssystemet i området, hvilket det ikke er noget der tyder på. Vesthimmerlands Kommune bør forud for vedtagelse af plan om spildevandskloakering iværksætte undersøgelse af, hvorvidt ejendomme beliggende i området har direkte udløb til vandløb med udløb ved Hessel.
Side 111	Samme bemærkninger som til side 82.
Side 112/113	Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.
Side 119	Der lægges op til en spildevandskloakering i Morum (ca. 13-14 ejendomme) med afskæring til Vognsild og videre til Aars. Det er vores vurdering, at der blive tale om en dyr løsning for få ejendomme, hvorfor en lokal løsning med påbud om forbedret rensning evt. som en fælles løsning bør overvejes. Ved valg af spildevandskloake-

	ring af Morum vil det først ved projekteringen afklares om afskæring til f.eks. Gislum vil være den rette løsning fremfor den forskrevne til Vognsild.
Side 136	Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.
Side 182	Udledningstilladelsen er givet og uden at blive påklaget.
Side 187	Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune en gang årlig godkender taksterne for det kommende år, men der er tale om en legalitetsgodkendelse. Det vil sige, at Vesthimmerlands Kommune skal efterse, at de takster som bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand godkender, er i overensstemmelse med de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har givet selskabet.
Side 188	Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i spildevandskloakerede områder må ikke tilsluttes. Anvendelse af "som udgangspunkt" bør slettes.
Side 203	Vesthimmerlands Vand kan kun anbefale udarbejdelsen af et regulativ for vaskepladser, som bl.a. sikrer en overdækning af større vaskepladser, som leder vand til selskabet spildevandssystemer.
Side 211	Opkrævning af tilslutningsbidrag sker jf. Vesthimmerlands Vands betalingsvedtægt, når stik er ført frem til grunden. Ved byggemodninger vil tilslutningsbidrag blive opkrævet, når den samlede byggemodning afsluttes.
Kort og data	Det er ikke lykkedes at få oplandsnumre eller udledningsnumre frem på kort, hvilket findes meget uheldigt. Det bør være nemt at fremfinde disse, så de kan sammenstilles med oplands- og udløbsskemaer.

Med venlig hilsen

Morten Aaby Nielsen
Adm. direktør